

Année

MODELE DE CARNET SANITAIRE

Commune :

Piscine :

Exploitant :

Ce carnet sanitaire est destiné à l'enregistrement des diverses mesures d'autocontrôle que vous devez effectuer chaque jour, dans le but d'apprécier la qualité de l'eau des bassins et d'apporter les corrections qui pourraient être nécessaires. Il doit être rempli à la fois par le technicien du traitement de l'eau et par les autres personnes amenées à effectuer des mesures dans les bassins.

Doivent être notés dans ce carnet :

- *Les renouvellements d'eau journaliers*
- *Les opérations de maintenance telles que lavage des filtres, remplacement de matériel, modifications intervenues dans le traitement..., ainsi que tout incident ou anomalie de fonctionnement, etc...*
- *Les valeurs de pH, des taux de désinfectant (*), les relevés journaliers des différences d'index du compteur (réseau public) ainsi que le nombre de baigneurs qui ont fréquenté l'établissement*
- *Les relevés bi-hebdomadaires du taux d'acide isocyanurique pour les piscines utilisant des produits stabilisés pour la désinfection*

Afin d'obtenir des mesures plus représentatives, il est conseillé de mesurer si possible le chlore en deux points différents des bassins. Pour la réalisation des contrôles je vous invite à suivre les quelques conseils figurant sur la page suivante.

Le carnet sanitaire vous aidera dans le suivi quotidien de votre piscine et doit être considéré comme un véritable outils de gestion de la piscine . Sa bonne tenue fera l'objet d'une vérification lors des contrôles sanitaires de nos services.

Si la moindre difficulté se présente, tant au niveau des méthodes d'analyses, de l'interprétation des résultats, que du fonctionnement du système de traitement et de désinfection, mes services se tiennent à votre disposition pour répondre à votre demande.

(*) la nature du désinfectant utilisée devra être indiquée sur le carnet sanitaire

JOUR	(*) BASSIN : Action réalisées :								(*) BASSIN : Action réalisées :								Fréquentation journalière	Apport d'eau neuve : Compteur Réseau public Différence d'index	
	Heure	T°	Chlore Libre mg/l	Chlore total mg/l	Chlore combiné mg/l	Chlore actif mg/l	pH	Acide isocyanurique mg/l	Heure	T°	Chlore Libre mg/l	Chlore total mg/l	Chlore combiné mg/l	Chlore actif mg/l	pH	Acide isocyanurique mg/l			
LUNDI																			
MARDI																			
MERCREDI																			
JEUDI																			
VENDREDI																			
SAMEDI																			
DIMANCHE																			

Rappel : Chlore libre : DPD 1, Chlore total : DPD1 + DPD3, Chlore combiné : (DPD1+DPD3)- DPD1, Chlore actif : calcul avec le tableau de « Détermination du chlore actif »
 ARS PACA Semaine du :

OBSERVATIONS du responsable de la piscine :

VISITE A.R.S. le :
 Observations :

VISA de l'agent préleveur :

(*) préciser grand ou petit bassin, pataugeoire, toboggan, etc.